



Паспорт

Блок питания Терек ИБП12-20\30

Индивидуальный блок питания с возможностью резервирования электропитания нагрузки посредством АКБ емкостью от 26 до 45 А*ч. Блок питания ТЕРЕК ИБП12-20\30 импульсного типа , имеет цветной индикатор выходного напряжения и силы тока.

Входное напряжение - 140 - 250 В

Выходное напряжение - 12 - 15 В (стабилизированное)

Постоянный выходной ток 23 А

Кратковременный выходной ток - 25 А

Количество двуполярных выходных терминалов - 3шт

Система автоматического переключения на резервный АКБ с нулевым временем коммутации - наличие

Система автоматического контроля тока заряда АКБ - наличие

Система автоматического включения принудительного охлаждения - наличие

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Талон не действителен без подписи продавца и наличия незаполненных полей.

Наименование изделия

Серийный номер изделия

Покупатель

подпись

Продавец

подпись

Дата продажи

Гарантийный срок

месяцев со дня продажи.

место
печати

Гарантийное обслуживание НЕ производится в следующих случаях:

Изделие подвергалось несанкционированному ремонту или модификации;
Изделие имеет следы механических повреждений любой природы;
Электронные компоненты изделия имеют следы воздействия жидкостей;
Неисправность изделия вызвана самостоятельным подключением нестандартных аксессуаров;
Неисправность изделия вызвана некорректным программированием;
Неисправность изделия вызвана нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия на аккумуляторы, антенны и другие заменяемые элементы составляет 2 (два) месяца со дня продажи, так как это сменяемые изделия, имеющие ограниченный срок службы.